



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

Щекинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 118 /19 Щекинский территориальный отдел « 11 » сентября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Щекинского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тульской области, Харской Оксаной Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ МО Плавский
район «Центр образования №1»

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная, 17

оборудование (моечные ванны), являющееся источником выделения влаги, не обеспечено местной
системой вытяжной вентиляции (нар-е п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

в зоне рекреации нарушены требования к конструкции окон и остеклению окна, а именно: не
выполняется остекление окна из цельного стекла (окна разбиты, имеются трещины), что нарушает
проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и возможность
проведения проветривания помещений (нарушение п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»).

Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная, 11

система отопления в музыкальном зале требует замены, батареи отопления непригодны (нар-е п.
2.7.1. СП 2.4.3648-20).

в музыкальном зале нарушены требования к конструкции окон и остеклению окна, а именно: не
выполняется остекление окна из цельного стекла (окна разбиты, имеются трещины), что нарушает
проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и возможность
проведения проветривания помещений (нарушение п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»).

Тульская область, Плавский район, п. Диктатура, ул. Школьная, 7

в кабинете №2 нарушены требования к конструкции окон и остеклению окна, а именно: не выполняется остекление окна из цельного стекла (окна разбиты, имеются трещины), что нарушает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и возможность проведения проветривания помещений (нарушение п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1. Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная, 17:**
оборудование (моечные ванны), являющееся источником выделения влаги, обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.
- 2. Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная, 17:**
в зоне рекреации провести замену оконных блоков.
- 3. Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная, 11:**
провести замену радиаторов системы отопления в музыкальном зале.
- 4. Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная, 11:**
в музыкальном зале провести замену оконных блоков.
- 5. Тульская область, Плавский район, п. Диктатура, ул. Школьная, 7:**
в кабинете №2 провести замену оконных блоков.

Срок исполнения: _____

1. 07.08.2025 г. п. 1-5.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ МО Плавский район «Центр образования №1» Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная, 17

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9,
E-mail shcekino@71.rospotrebnadzor.ru
тел./факс (8-487-51-33-81)

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 08.08.25 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Зам. начальника
Щекинского
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Тульской области

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)


О.А. Харская

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): директор Степочкин Олег Сергеевич

« 11 » 09 2024 г.

(подпись)



О.С. Степочкин

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

*Контролируемое лицо имеет право подать ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результатам проведения обязательного профилактического визита в соответствии с пунктами 11(4), 11(5) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» до одного года (ст. 93 ФЗ №248-ФЗ). Ходатайство можно подать с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).